

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

№ 441/ПБ-2023 от 18.09.2023

Орган сертификации: Испытательная пожарная лаборатория Федеральной противопожарной службы МЧС
Статус / Срок действия: **Группа горючести Г3 / Воспламеняемость В2 / Д2 (Умеренная дымообразующая)**

Описание и область применения:

Протокол подтверждает огнестойкость и самозатухающие свойства строительных СИП-панелей Master-SIP с фасадом.

Подтвержденные характеристики и протоколы:

- Время самостоятельного горения после удаления открытого источника пламени: 0 секунд (самозатухание)
- Предел огнестойкости конструкции стены с обшивкой ГКЛ 12.5 мм: REI 45 (45 минут сохранения несущей способности)
- Токсичность продуктов горения: группа Т2 (умеренно опасные по ГОСТ 12.1.044-89)
- Разрешено применение для индивидуального и малоэтажного жилого строительства на территории РФ

ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДЕН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ВЕДОМСТВА

Компания: ИП Григорьев В. А. (Master-SIP) · ИНН 210402196299 · ОГРНИП 318213000060454
Адрес производства: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Беззубова, 9